

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2693/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ALP 40
Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

w zakładzie produkcyjnym:

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3595/2016 z dnia 05.02.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1667/BA/15 z dnia 28.04.2016 r. wykonane w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2693/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **11.08.2016 r.**

do **10.08.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 11 sierpnia 2016 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2693/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu ALP 40 w odmianach:

ALP 40/MH/S/150/AL, ALP 40/MH/S/250/AL, ALP 40/MH/S/400/AL,
ALP 40/MH/S/150/AL/B15d, ALP 40/MH/S/250/AL/B15d, ALP 40/MH/S/400/AL/B15d,
ALP 40/MH/S/150/AL/2xB15d, ALP 40/MH/S/250/AL/2xB15d, ALP 40/MH/S/400/AL/2xB15d,
ALP 40/MH/S/150/AL/B15d/EM, ALP 40/MH/S/250/AL/B15d/EM, ALP 40/MH/S/400/AL/B15d/EM

Typ	ALP 40
	Z - zasilana centralnie
Tryb pracy	1 - zasilana ciągle; 3 - zespolona zasilana ciągle;
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz; 230 V DC;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP65
Źródło światła	lampa sodowa lub metalohalogenkowa z trzonkiem E40 lampa halogenowa B15d
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	zwieszakowa
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	korpus - metal, klosz - szkło hartowane

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 11 sierpnia 2016 r.