

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4372/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Remontowa Lighting Technologies S.A.

**ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk**

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 44-MLED

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

produkowany przez:

Remontowa Lighting Technologies S.A.

**ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk**

w zakładzie produkcyjnym:

Remontowa Lighting Technologies S.A.

**ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk**

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5524/2020 z dnia 06.03.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 486/BA/20 z dnia 15.06.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4372/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **30.06.2021 r.**

do **29.06.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 czerwca 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4372/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 44-MLED w odmianach:

Typ	Parametry światła	Obudowa	Dławica	Wspornik	Wykonanie
TLP 44-MLED220/22/ TLP 44-MLED240/44/	830 840 850 865	S S316	KA K P PA PAK	---	---
				10	
				11	
				13	
				14	
				15	CB/ZT
				01	W CB/WT
				02	WD CB/DALI
				03	KAWN DALI
				04	WN A1
				20	A3
				21	
				23	
				24	
				25	

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB

Janik

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 czerwca 2021 r.

Strona 2/3



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4372/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 44-MLED

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Typ	TLP 44-MLED	
	Z - zasilana centralnie;	X - z własnym zasilaniem (dot. odmian: A1 oraz A3);
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;	2 - zespolona zasilana nieciągłe; 3 - zespolona zasilana ciągle;
Urządzenia	E - z niewymienialną lampą;	A - zawiera urządzenia testujące; E - z niewymienialną lampą;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej; 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej;
Znamionowe napięcie zasilania	220÷240 V AC 50÷60 Hz; 220÷240 V DC;	220÷240 V AC 50÷60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP66/67	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	metal (korpus oprawy), tworzywo sztuczne (klosz)	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

-PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-10

-PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 30 czerwca 2021 r.