

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 4358/2021**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Remontowa Lighting Technologies S.A.**

**ul. Na Ostrowiu 1**

**80-958 Gdańsk**

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 39 MLED, EXP 39 MLED**

*Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.*

produkowany przez:

**Remontowa Lighting Technologies S.A.**

**ul. Na Ostrowiu 1**

**80-958 Gdańsk**

w zakładzie produkcyjnym:

**Remontowa Lighting Technologies S.A.**

**ul. Na Ostrowiu 1**

**80-958 Gdańsk**

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5779/2020 z dnia 27.08.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 886/BA/21 z dnia 04.06.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4358/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **23.06.2021 r.**

do **22.06.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 23 czerwca 2021 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 4358/2021**

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 39 MLED, EXP 39 MLED w odmianach:

| Typ                      | Liczba<br>modułów<br>LED | Moc<br>[W] | Barwa<br>światła         | Klosz   | Obudowa                | Optyka                                | Wykonanie               |
|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| TLP39 MLED<br>EXP39 MLED | 210                      | 7          | 830<br>840<br>850<br>865 | G<br>PC | S304<br>S316<br>S316Ti | W<br>W62<br>W100<br>W94<br>A20<br>UGR | ---<br>DALI<br>A3<br>A1 |
|                          |                          | 11         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 16         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          | 220                      | 20         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 22         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 29         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 33         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          | 230                      | 44         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 49         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          |            |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          | 240                      | 58         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          | 64         |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          |            |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          |            |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          |            |                          |         |                        |                                       |                         |
|                          |                          |            |                          |         |                        |                                       |                         |

DYREKTOR CNBOP-PIB

*Zbójna*

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 23 czerwca 2021 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 4358/2021**

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TLP 39 MLED, EXP 39 MLED**

*Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 niniejszego dokumentu.*

| Typ                                                              | TLP 39 MLED, EXP 39 MLED                                                       |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Z - zasilana centralnie;                                                       | X - z własnym zasilaniem<br>(dot. odmian: A1 oraz A3);                          |
| Tryb pracy                                                       | 0 - zasilana nieciągłe;<br>1 - zasilana ciągle;                                | 3 – zespolona zasilana ciągle;                                                  |
| Urządzenia                                                       | E - z niewymienialną lampą;                                                    | A - zawiera urządzenia testujące;<br>E - z niewymienialną lampą;                |
| Znamionowy czas pracy awaryjnej                                  | nie dotyczy<br>(parametr systemów zasilania)                                   | 60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;<br>180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej; |
| Znamionowe napięcie zasilania                                    | 220÷240 V AC 50÷60 Hz;<br>220÷240 V DC;                                        | 220÷240 V AC 50÷60 Hz;                                                          |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym               | I                                                                              |                                                                                 |
| Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody | IP66                                                                           |                                                                                 |
| Źródło światła                                                   | moduł LED                                                                      |                                                                                 |
| Czas ładowania akumulatora                                       | nie dotyczy<br>(parametr systemów zasilania)                                   | nie przekraczający 24 h                                                         |
| Sygnalizacja ładowania akumulatora                               | nie dotyczy<br>(funkcja systemów zasilania)                                    | tak – dioda LED                                                                 |
| Przystosowana do piktogramów                                     | nie                                                                            |                                                                                 |
| Sposób zamocowania                                               | nabudowywana                                                                   |                                                                                 |
| Powierzchnia montażowa<br>(zgodnie z normą PN-EN 60598-1)        | powierzchnie normalnie palne                                                   |                                                                                 |
| Warunki stosowania<br>(zgodnie z normą PN-EN 60598-1)            | do normalnego stosowania                                                       |                                                                                 |
| Materiał obudowy                                                 | metal (korpus oprawy), szkło (klosz typu G), tworzywo sztuczne (klosz typu PC) |                                                                                 |

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

-PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11

-PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczzeń  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 23 czerwca 2021 r.